



Prot. 21/25  
Bari, 04 Luglio 2025

Al Comando Provinciale VV.F Bari  
Arch. Rosa **D'ELISEO**

**Oggetto: Inefficienza impianto di climatizzazione sede aeroportuale – Richiesta intervento urgente**

Egregia Arch. D'Eliseo,  
la scrivente Organizzazione Sindacale intende nuovamente richiamare l'attenzione della Signoria Vostra in merito alle numerose segnalazioni ricevute dal personale operante presso la sede aeroportuale, relative al persistente malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione.

Già con nota prot. 41/23 del 22 novembre 2023 si rappresentava il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione, con particolare riferimento agli ambienti situati al primo piano (stanze 10, 11 e 12), dove durante la stagione invernale non si raggiungevano le temperature minime previste dalla normativa vigente e, analogamente, nel periodo estivo le temperature risultavano eccessive, a causa di una tubazione monotubo evidentemente insufficiente rispetto alle effettive esigenze di climatizzazione degli ambienti.

A tutt'oggi, si segnala inoltre la mancanza, il non funzionamento e il persistente scarso rendimento dell'impianto nelle seguenti aree al piano terra:

- Sala TV
- Sala mensa
- Sala formazione
- Corridoio formazione e palestra
- Ufficio autorimessa CAT
- Ufficio Capo turno
- Sala vestizione non funzionante
- Sala atrio entrata sprovvisto di climatizzazione

Tale situazione, oltre a compromettere il benessere termico dei lavoratori, configura una possibile violazione degli obblighi normativi in capo al Datore di Lavoro, il quale — ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. — è tenuto a garantire condizioni ambientali idonee nei luoghi di lavoro, attraverso l'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione, comprese quelle relative alla corretta climatizzazione.

Alla luce di quanto sopra, si sollecita un immediato e risolutivo intervento sugli impianti in oggetto e la predisposizione di eventuali provvedimenti straordinari volti a ripristinare adeguati livelli di comfort termico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Certi di un sollecito e favorevole riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

*Il Coordinatore Regionale*  
*(Componente Esecutivo Nazionale)*  
*FPCGIL Puglia - Bari*  
**Tobia MORELLI**

---

Funzione Pubblica CGIL Metropolitana e Provinciale di Bari Via N. Loiacono, 20/B – 70126 BARI  
tel0805743083 | fax 080 5742751 | info@fpcgilbari.it | info@pec.fpcgilbari.it