



Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Bari

Bari, 18/11/2025
Prot.27/25

Al Comando Provinciale VVF di Bari
D.S Arch. Rosa **D'ELISEO**

OGGETTO: Criticità logistiche della sede aeroportuale di Bari

La scrivente organizzazione sindacale, con il presente documento, intende rendere note diverse criticità strutturali e logistiche che interessano la sede in oggetto, con l'obiettivo di attuare gli interventi di ristrutturazione necessari a garantire condizioni di lavoro adeguate e conformi agli standard di sicurezza, ai sensi del D.lgs 81/08, nonché un migliore benessere del personale operativo. Si elencano di seguito gli interventi richiesti:

1. Arredi e spazi logistici

Si rende necessario dotare le camerate di adeguati armadietti per il personale turnista, nuovi armadietti per la custodia dei DPI nel vano autorimessa, materassi attualmente in dotazione in evidente stato di vetustà.

2. Isolamento termico e infissi

Gli infissi e le porte perimetrali del piano terra, nonché gli infissi del primo piano, non garantiscono più un isolamento termico adeguato comportando una significativa dispersione di calore nelle ore notturne ed un importante disagio per il personale.

3. Impianti di riscaldamento e climatizzazione

I vari vani della sede sono privi di impianto di riscaldamento/climatizzazione o non sono funzionanti, nello specifico, diversi fan coil, sono vetusti o completamente inefficienti.

4. Barriere d'aria e protezione dagli insetti

Si segnala la necessità di installare barriere d'aria efficaci su tutte le porte che collegano le aree esterne con i locali interni, poiché non garantiscono un flusso d'aria sufficiente a impedire l'ingresso di insetti e polveri.

Pertanto si chiede una celere valutazione ed attuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento.

Certi di un positivo riscontro, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

FP CGIL VVF BARI
Andrea CUTRONE

IL COORDINATORE REGIONALE
Componente Esecutivo Nazionale
Tobia MORELLI

Funzione Pubblica CGIL Metropolitana e Provinciale di Bari

Via N. Loiacono, 20/B – 70126 BARI

tel 080 5743083 | fax 080 5742751 | info@fpcgilbari.it | info@pec.fpcgilbari.it