

**Alessandria, 6 apr 2026**

*Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria*

*Alla cortese attenzione del*

**Ing. Amedeo Pappalardo**

e, p.c.

*Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte*

*Alla cortese attenzione del*

**Ing. Alessandro Paola**

**Oggetto:** sorveglianza, controllo e collaudo delle manichette UNI antincendio in dotazione.

Egregio Dirigente,

nonostante la mancanza di riscontro alle note della scrivente O.S. – tra cui, a titolo esemplificativo, la richiesta di “autorizzazione per attività di proselitismo e informazione sindacale presso le sedi del Comando per le Elezioni RLS” (nota del 13 febbraio 2026) – si prosegue nel portare alla Sua cortese attenzione, nonché alla Sua responsabilità in qualità di Datore di Lavoro, le problematiche segnalate presso il Comando di Alessandria.

Premesso che la manichetta antincendio deve essere realizzata conformemente a quanto previsto dalla norma UNI EN 14540 per le manichette UNI 45 e dalla norma UNI 9487 per le manichette UNI 70, con raccordi tipo pesante a norma UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri-legatura, nonché con pressione di esercizio pari a 12 bar, si evidenzia che le norme UNI 10779 e UNI EN 671-3 costituiscono riferimento per le verifiche atte a garantirne l'efficienza.

Si è riscontrato che solo poche manichette in dotazione a questo Comando riportano, in prossimità di uno dei raccordi, idonea etichettatura recante le indicazioni relative alle certificazioni sopra richiamate.

Altresì, è stato rilevato che, frequentemente, le manichette usate vengono riparate in modo “artigianale” e che i raccordi vengono sostituiti in assenza di procedure standardizzate.

Considerato che non risultano agli atti del Comando momenti formativi rivolti al personale tali da abilitarlo alle operazioni sopra descritte, e al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei Lavoratori e delle Lavoratrici chiamati a utilizzare tali attrezzature “riparate”, con la presente si chiede l'emanazione di idonee linee guida operative in materia.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

*Per il Coordinamento Provinciale  
FP CGIL VVF Alessandria*